

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

# 南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：專員林原永

電話：049-2226724

電子信箱：yung0219@nantou.gov.tw

南投市忠孝三街8號

受文者：社團法人南投縣建築師公會

發文日期：中華民國115年5月29日

發文字號：府建管字第1150118648號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉有關「醫院金屬造大型高壓液態儲氧槽體」相關疑義1案釋示，請查照。

說明：依據內政部115年5月27日內授國建管字第1150806677號函續辦。

正本：社團法人南投縣建築師公會、南投縣不動產開發商業同業公會、南投縣南投市公所、南投縣埔里鎮公所、南投縣草屯鎮公所、南投縣竹山鎮公所、南投縣集集鎮公所、南投縣名間鄉公所、南投縣鹿谷鄉公所、南投縣中寮鄉公所、南投縣魚池鄉公所、南投縣國姓鄉公所、南投縣水里鄉公所、南投縣信義鄉公所、南投縣仁愛鄉公所

副本：本府建設處使用管理科、本府建設處建築管理科(6份)

縣長許淑華請假  
副縣長王瑞德代行

本案依分層負責規定授權處(室)主管決行

收文	年 115. 6. -4 日	第 534 號
承辦人	秘書	主任委員
		財務
		常務理事
		長



## 內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342  
號(國土署)  
聯絡人：莊芳遠  
聯絡電話：02-87712345#2703  
電子郵件：fang0915@nlma.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：南投縣政府

發文日期：中華民國115年5月27日  
發文字號：內授國建管字第1150806677號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二 (1151101337\_1150806677\_115D2022634-01.pdf)

主旨：有關「醫院金屬造大型高壓液態儲氧槽體」相關疑義1  
案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本部國土管理署案陳屏東縣政府115年1月12日屏府城  
管字第1150011025號函辦理。
- 二、查建築法第7條就本法所稱雜項工作物已有明定，次按衛福  
部115年5月13日衛部醫字第1151664124號函（如附件）說  
明，液態氧係屬特定高壓氣體，「高壓氣體勞工安全規  
則」已有相關規定；故如屬儲存高壓氣體之儲存安全設  
施，應依上開規則辦理，無庸辦理雜項執照。

正本：各直轄市及縣(市)政府

副本：衛生福利部、勞動部、交通部高速公路局、內政部國家公園署太魯閣國家公園管  
理處、內政部國家公園署海洋國家公園管理處、內政部國家公園署陽明山國家公  
園管理處、內政部國家公園署玉山國家公園管理處、內政部國家公園署墾丁國家  
公園管理處、內政部國家公園署金門國家公園管理處、內政部國家公園署雪霸國  
家公園管理處、內政部國家公園署台江國家公園管理處、國家科學及技術委員會  
中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、國家科學及  
技術委員會新竹科學園區管理局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺北水

建築管理科 收文:115/05/27



1150118648

有附件

源特定區管理分署、農業部農業科技園區管理中心、財團法人台灣建築中心、中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會、本部國土管理署(資訊室)(請刊登網頁)



裝



訂



線

## 衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段  
488號

聯絡人：黃小慈

聯絡電話：(02)8590-6666 分機：7355

傳真：(02)85907088

電子郵件：md\_donna0507@mohw.gov.tw

受文者：內政部國土管理署

發文日期：中華民國115年5月13日

發文字號：衛部醫字第1151664124號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「醫院金屬造大型高壓液體儲氧槽體」之儲存或處理  
場所位置、構造、設備之設置標準及儲存、處理、搬運之  
安全管理一案，補充如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴署115年4月21日國署建管字第1150035187號函。
- 二、所詢液態氧係屬特定高壓氣體，因「高壓氣體勞工安全規則」已有相關規定，爰本部未另訂規範。

正本：內政部國土管理署

副本：

