

正本

發文方式：紙本傳遞

檔號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：賴丞鴻

電話：049-2226724

電子信箱：lch.207@nantou.gov.tw

南投市中興路二街25之3號4A

受文者：社團法人南投縣建築師公會



發文日期：中華民國105年1月30日

發文字號：府建管字第1050023181號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：來文1本文呈現檔、來文1附件1

主旨：函轉內政部註銷103年2月17日核發之東鵬股份有限公司「麥頓岩綿裝飾吸音板」綠建材標章證書（證書字號：GBM0100668）一案，請查照。


說明：依內政部104年12月17日內授建研字第10408510101號函副本辦理。

正本：南投縣南投市公所、南投縣埔里鎮公所、南投縣草屯鎮公所、南投縣竹山鎮公所、南投縣集集鎮公所、南投縣名間鄉公所、南投縣鹿谷鄉公所、南投縣中寮鄉公所、南投縣魚池鄉公所、南投縣國姓鄉公所、南投縣水里鄉公所、南投縣信義鄉公所、南投縣仁愛鄉公所、社團法人南投縣建築師公會、本府建設處營繕工程科、本府建設處使用管理科

副本：本府建設處建築管理科(8份)

縣長 林明溱

本案依分層負責規定授權主管科長決行



授受：轉交各會員

公會網站通告

辦事員黃靜柔

裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：台北市八德路2段342號
聯絡人：張譯云
聯絡電話：02-87712689
電子郵件：yyun2000@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：南投縣政府


發文日期：中華民國105年1月25日
發文字號：營署建管字第1040083368號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(1040083368.pdf)

主旨：函轉內政部註銷103年2月17日核發之東鵬股份有限公司「
麥頓岩綿裝飾吸音板」綠建材標章證書（證書字號：GBM0
100668）一案，請查照。

說明：依內政部104年12月17日內授建研字第10408510101號函副
本辦理。

正本：臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣14縣（市）政府、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、金門縣政府、福建省連江縣政府、中華民國全國建築師公會

副本：本署建築工程組（含附件）、建築管理組



建築管理科 收文:105/01/25



1050023181

有附件

內政部 函

建管組

機關地址：231新北市新店區北新路3段200號13樓
承辦單位：建築研究所
聯絡人：姚志廷
聯絡電話：02-89127890 分機272
傳真電話：02-89127832
電子信箱：jyhtyng@abri.gov.tw

台北市八德路二段342號

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國104年12月17日

發文字號：內授建研字第10408510101號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：註銷本部103年2月17日核發之東鵬股份有限公司「麥頓岩
綿裝飾吸音板」綠建材標章證書(證書字號：GBM0100668)，
請查照。

說明：

- 一、依本部建築研究所案陳財團法人台灣建築中心104年12月4日中建環字第1043063840號函及綠建材標章申請審核認可及使用作業要點第15點規定辦理。
- 二、本部指定之綠建材標章評定專業機構財團法人台灣建築中心，為辦理104年度綠建材標章追蹤查核作業，以隨機抽樣之方式，抽選旨揭產品進行採樣送驗。產品經送本部指定之綠建材性能試驗機構財團法人台灣電子檢驗中心檢驗，甲醛逸散速率為0.486 (mg/m²·Hr)，高於健康綠建材評定基準0.08 (mg/m²·Hr)，再經本部建築研究所性能實驗中心複驗，甲醛逸散速率為0.609 (mg/m²·Hr)，檢驗結果仍不符規定，合先敘明。
- 三、案依綠建材標章申請審核認可及使用作業要點第15點規定

104 12 22



註銷貴公司「麥頓岩綿裝飾吸音板」之綠建材標章證書，
並公告於本部建築研究所網站 (<http://www.abri.gov.tw>)

四、貴公司如不服本處分，應於公文送達之次日起30日內向行政院提起訴願。

正本：東鵬股份有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、行政院環境保護署、本部營建署、建築研究所

部長陳威仁