

副本

# 玉山國家公園管理處 函

地址：55344南投縣水里鄉中山路一段515號  
聯絡人：簡嘉良  
電話：049-2773121分機236

54050  
南投市中興路二街25之3號4A

受文者：社團法人南投縣建築師公會

發文日期：中華民國105年5月18日

發文字號：營玉環字 第1051002013號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：簽到表、會議紀錄

主旨：檢送105年5月13日召開「東部園區登山步道解說牌示整合改善工程委託設計及監造技術服務案」之技術、工法、材料、設備或規格審查會議紀錄1份，請依結論事項辦理，請查照。

說明：依據本處105年5月6日營玉環字第1051001715號書函續辦



正本：彩麗設計企業有限公司

副本：社團法人南投縣建築師公會、本處行政室（政風）、玉山國家公園管理處主計室、環境維護課(以上含附件)

## 處長 曾 偉 宏

收文	105年5月20日	第 333 號
承辦人	秘書	主任秘書

「東部園區登山步道解說牌示整合改善工程」  
技術、工法、材料、設備或規格審查會議紀錄

壹、會議時間：105年5月13日（星期五）上午10時0分

貳、會議地點：本處三樓第二會議室

參、參加單位及人員：（如簽到簿）

記錄：簡嘉良

肆、決議事項：

1. 設計圖說第5張號：「材料設備送審及委外試驗總表」之「規範之要求」，請更正為「設計之規格」，以符實際用語。
2. 設計圖說第5張號：「材料設備送審及委外試驗總表」之「規範之要求」欄位，請標示以上或以下，以利於辨識試驗合格數據。
3. 設計圖說第5張號：「材料設備送審及委外試驗總表」之「檢驗時程」欄位：「版面輸出全數完成後、、、，該版面成商須再製補足數量，費用已包括含於試驗費」，該試驗費是否有編於預算內，請再評估及調整。
4. 設計圖說第5張號：「材料設備送審及委外試驗總表」之「聚碳酸酯版彩色印刷」，「耐水性」及「耐候性」，是否有無國家標準 CNS 規定，請再評估。
5. 設計圖說第5張號：「材料設備送審及委外試驗總表」之材料名稱「氟碳烤漆」ASTM D7091，其編號為何意義，請補正。
6. 設計圖說第8至12張號：文字大小過小，請再全面檢視並調整大小，以利於視圖。
7. 請設計單位依解說牌之構架尺度，考量基礎埋入深度，做適當圖面調整；構架之焊接接合，請以點焊加密或滿焊方式做調整。
8. 請設計單位注意使用材料，不得綁標並依政府採購法及其相關法令規定辦理。
9. 上開事項，請設計單位檢附本次「材料規格審查意見-修正對照表」附入工程預算書內編製成冊。
10. 請貴公司於105年5月19日前函送本工程最後成果「工程預算書（含施工圖說、施工規範等）」，送請本處審定。

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午11時20分

# 「東部園區登山步道解說牌示整合改善工程」

技術、工法、材料、設備或規格審查會議

一、日期：105年5月13日(星期五)上午10時0分

二、地點：本處三樓第二會議室

三、主持人：蔡課長孟哲

記錄：簡嘉良

四、出席單位及人員：

出席單位	簽到
社團法人南投縣建築師公會	莊建德
彩麗設計企業有限公司	林柏伸
本處環境維護課	蔡孟哲 簡嘉良